



ANSLUTNINGAR (UTFÖRES AV EL-ENTREPRENÖR)

TRYCKUTJÄMNINGSVENTIL	230V 16W
KARMVÄRME	230V 130-200W
GOLVVÄRME	230V 20-30W/m ²
NÖDLARM	230V 20W

ANM: TERMOSTAT TILL GOLVVÄRME, NÖDLARM OCH NÖDSIGNAL-KNAPP MONTERAS AV EL-ENTREPRENÖR

LEVERANS- ADRESS		MONTAGE

Ki-PANEL

PRINCIPDETALJ
VÄGGVY - FRYSRUM

- UPPSALA/STOCKHOLM Tel 018-780 51 00 Fax 018-780 51 40
- HELSINGBORG Tel 042-15 38 94 Fax 042-15 38 93
- GÖTEBORG Tel 031-749 54 00 Fax 031-749 54 40

DATUM 2008.09.25	RITAD BN	FORMAT A4	SKALA 1:20	RITN.NR 100-50	REV
---------------------	-------------	--------------	---------------	-------------------	-----