



ANSLUTNINGAR (UTFÖRES AV EL-ENTREPRENÖR)

TRYCKUTJÄMNINGSVENTIL	230V 16W
KARMVÄRME	230V 130-200W
GOLVVÄRME	230V 20-30W/m ²
NÖDLARM	230V 20W

ANM: TERMOSTAT TILL GOLVVÄRME, NÖDLARM OCH NÖDSIGNAL-KNAPP MONTERAS AV EL-ENTREPRENÖR

LEVERANS-
ADRESS

MONTAGE

HUURRE

UPPSALA/STOCKHOLM Tel 018-780 51 00 Fax 018-780 51 40
 HELSINGBORG Tel 042-15 38 94 Fax 042-15 38 93
 GÖTEBORG Tel 031-749 54 00 Fax 031-749 54 40

PRINCIPDETALJ
VÄGGVY - FRYSRUM

DATUM

2008.09.25

RITAD

BN

SKALA

1:20

RITN.NR

100-50

REV